

"ПАМЯТКА"

Автор: Administrator

24.10.2023 09:48 - Обновлено 24.10.2023 09:50

ПАМЯТКА

Что делать, когда сработала пожарная сигнализация

Часто происходит ложное срабатывание сигнализации по ряду причин:

- скопление большого количества пыли;
- залетевшие насекомые;
- скачки электрического напряжения;
- резкие температурные колебания (сквозняк);
- возникшие электромагнитные помехи;
- севшая аккумуляторная батарея;
- окончание срока эксплуатации.

Действия при срабатывании пожарной сигнализации

Учитывая тот факт, что причиной срабатывания пожарной сигнализации может быть, как реальная угроза, так и ложная, необходимо убедиться в том, что сигнал на приборной панели возник не случайно.

Действия при ложном срабатывании:

- назначить ответственных лиц;
- осмотреть помещение, где сработал шлейф, если очаг обнаружен не был, значит отключить сигнальное оповещение «ПОЖАР» в течении 5 мин со времени сработки и сообщить на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о сложившейся обстановке на объекте по тел.: 8 0152 433566; +375 29 8652358 (МТС); +375 29 3952268(А1).

ВНИМАНИЕ: если не успели вовремя позвонить на пункт, тогда осуществляется выезд технических средств ПАСП по ложному сигналу «ПОЖАР», поступившему на ПЦН. В этом случае предоставляется счет возмещения затрат за выезд технических средств ПАСП по ложному сигналу «ПОЖАР».

Если причина срабатывания – пожар:

при возможности потушить возгорание имеющимися противопожарными средствами – сделать это;

- сообщить по номеру «101» или «112» о пожаре;
- уведомить руководство или ответственного за пожарную безопасность на объекте о происшествии;
- организовать эвакуацию находящихся в здании людей;
- следуя в зону безопасности, следует по пути выключать все электроприборы и закрывать двери для замедления темпов распространения пожара;
- организовать встречу пожарных машин, подсказать им кратчайший путь подъезда к очагу возгорания, указать расположение гидранта;

"ПАМЯТКА"

Автор: Administrator

24.10.2023 09:48 - Обновлено 24.10.2023 09:50

передать информацию начальнику спасателей о наличии людей в горящем здании;
оставаться в зоне безопасности и не возвращаться в здание.

Руководителю!!!! Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре на объектах.

Проинформировать ответственных о действиях при срабатывании пожарной сигнализации.